

住宅用火災警報器に不具合

日本消防検定協会が、技術上の基準に適合する品質が確保されていないおそれがあることが判明したとし、2006年3月～2009年8月に製造されたヤマトプロテック株式会社製のけむピー（型番 YSA-210JP、YSA-310JP、YSA-210AP）と株式会社ダスキン製のダスキン住宅用火災警報器（DKK-K1）に使用されている電池の交換・回収を求めました。

交換対象の電池の型番は「U9VL-J」です。

両社共通 ヤマトプロテック株式会社「お客様相談窓口」

TEL 0570-080100 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

072-361-2101 受付時間：平日 17:00 以降及び土・日・祝祭日

<http://www.yamatoprotec.jp/yamatoprotec/information/>